

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BYTOMIU

Tabela regulacji temperatur wody dla instalacji c.o. zasilanej z węzłów ciepłych, kotłowni lokalnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. (80/60 °C)

tax	WARIANT 1		WARIANT 2		WARIANT 3	
	słonecznie		zachmurzenie zmienne		pochmurno	
	txz	tpx	txz	tpx	txz	tpx
(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
-20	80	60	82	62	85	63
-19	79	59	81	61	84	62
-18	77	58	79	60	82	61
-17	76	58	78	60	81	61
-16	74	57	76	59	79	60
-15	73	55	75	57	78	58
-14	72	55	73	57	76	58
-13	71	54	73	56	76	57
-12	70	53	72	55	75	56
-11	69	53	71	55	74	56
-10	68	52	70	54	73	55
-9	67	51	69	53	72	55
-8	66	51	68	53	71	55
-7	65	51	67	53	70	55
-6	64	51	66	53	69	55
-5	63	49	65	51	68	53
-4	62	48	64	50	67	52
-3	60	47	62	49	65	51
-2	58	47	60	49	63	51
-1	57	46	59	48	62	50
0	55	45	57	47	60	49
1	53	44	55	46	58	48
2	52	43	54	45	57	47
3	51	42	53	44	56	46
4	49	41	51	43	54	45
5	47	40	49	42	52	44
6	45	40	47	42	50	44
7	43	39	45	41	48	43
8	42	38	44	40	47	42
9	41	37	43	39	46	41
10	39	37	41	39	44	41
11	39	36	41	38	44	40
12	39	36	41	38	44	40

WZÓR