

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BYTOMIU

Tabela temperatur 75/57 zasilania c.o. z węzłów ciepłych PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
(°C)	(°C)	(°C)
-20	75	57
-19	74	56
-18	73	55
-17	72	54
-16	71	53
-15	69	52
-14	68	52
-13	67	51
-12	66	51
-11	65	50
-10	64	50
-9	63	49
-8	62	49
-7	61	48
-6	60	48
-5	59	47
-4	58	47
-3	57	46
-2	55	45
-1	54	44
0	52	43
1	50	42
2	49	41
3	48	41
4	46	40
5	44	38
6	43	38
7	41	36
8	40	36
9	39	35
10	38	34
11	37	34
12	36	33

Uwaga:

Odchylenie temperatury średniodobowej rzeczywistej nośnika ciepła dostarczanego do węzła ciepłego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +2% i -5% pod warunkiem, że temperatura zwracana z węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną +7% i -7% (Dz.U.2007 nr16 poz.92)

PROKURENT

inż. Wojciech Dulak

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPOŁKI**

mgr inż. Sławomir Kamiński