

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 22 444 33 33

**Gazownia w Bytomiu**

ul. Korfatego 30, 41-902 Bytom  
tel. 22 444 33 33  
gazownia.bytom@psgaz.pl

**GT PROFIL S.C.**

**ul. Pszczyńska 306  
44-100 Gliwice**

Wasz znak: GT/2022/009/007/TSZ  
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.116.  
[719-160102901].22

Bytom, 21.03.2022r.

*Dot.: uzgodnienia branżowego przebiegu proj. trasy przyłącza ciepłowniczego oraz potwierdzenia przebiegu infrastruktury podziemnej dla zandania pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania budynku przy ul. Korfatego 8, 8A w Bytomiu - przyłącze ciepłownicze”.*

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczonym podkładzie mapowym naniesiono orientacyjnie sieć gazową niskiego ciśnienia, a także nieczynne gazociągi stalowe niskiego ciśnienia. Projektowana sieć ciepłownicza krzyżuje się z gazociągiem Dz160 PE niskiego ciśnienia oraz nieczynnym gazociągiem niskiego ciśnienia. W miejscu skrzyżowania należy zachować min. 0,2 metra odległości pionowej licząc od ścianki gazociągu do przewodu ciepłowniczego. Należy także zabezpieczyć gazociąg poprzez wykonanie sieci ciepłowniczej w przewodzie termoizolowanym. Wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem.

W przypadku nie zachowania odległości i braku wykonania ciepłowniczego przewodu termoizolowanego, należy zabezpieczyć gazociąg polietylenową/stalową (w zależności od materiału wykonania istniejącego przewodu) rurą ochronną spawaną wzdłużnie – odpowiedni projekt przedłożyć do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrzu do pana Mariusza Szołtyska. W przypadku zabezpieczenia gazociągu polietylenową/stalową rurą ochronną należy zlecić wykonanie uprawnionej firmie i prace prowadzić pod nadzorem Gazowni w Bytomiu. Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

-verte-

Jednocześnie informujemy, że zabezpieczenie gazociągu polietylenową/stalową rurą ochronną, sporządzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej i geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. standardami, jak również wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w czynnych gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2, 3**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Nadzór należy zgłosić na min. na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej oraz wykonać zdjęcia posadowionej sieci, tak by było widać jej głębokość posadowienia. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzanie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Gazowni w Bytomiu.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazowni w Bytomiu

Anna Urbanska

Załączniki:

- mapa z nan. siecią gazową – 1

Symbol usługi: 5.3.1.1



