

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

GT PROFIL
DATA: 23.05.2022
2022-05-23 PM
PODPIS: 

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (32) 398 50 38
fax (32) 398 50 28
mariusz.szoltysek@psgaz.pl

GT Profil S.C.
ul. Mickiewicza 10/15
43-170 Łaziska Górne

Wasz znak:

Zabrze, 20.05.2022 r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.988/33.22

Dot.: uzgodnienia projektu zabezpieczenia sieci gazowej n/c w związku z modernizacją systemu ogrzewania budynku w Bytomiu przy ul. Korfanteo 8, 8a.

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu 17.05.22 r.) w sprawie j.w. zawiadamiamy, że projekt pod względem technicznym został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Rurę przewodową w rurze osłonowej PE prowadzić na polietylenowych płozach dystansowych, przed ułożeniem płóz dystansowych rurę przewodową PE owinąć folią aluminiową.
2. Łączenie wzdłużne rury osłonowej PE wykonać metodą spawania urządzeniem typu EXTRUDER.
3. Końce rury osłonowej zabezpieczyć wyłącznie pianką poliuretanową.
4. Powtórne oznakowanie sieci gazowej wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2015.
5. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Bytomiu z każdorazowym zgłoszeniem robót zanikowych.
6. Po zakończeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Bytomiu dokumentację powykonawczą (wzór mapy zasadniczej z nakładką „U”) z wykazem współrzędnych x,y,z, szkicem polowym oraz pliku shp w formie elektronicznej wykonaną przez uprawnionego geodetę zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych” obowiązującą w PSG Sp. z o.o.
7. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzonych prac. Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia / awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
8. Zabezpieczenie sieci gazowej powinno być realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 15 listopada 2021 r – Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
9. Wszelkie z prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej Inwestor wykona na własny koszt.

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych gazociągów inwestor powinien skontaktować się z Gazownią w Bytomiu przy ul. Korfanteo 30 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Gazownia nadzór wykona odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch roku licząc od daty niniejszego pisma.

Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Z poważaniem
Kierownik
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Andrzej Rudzki

Załącznik: 1-egz. PB

Kopia: Gazownia w Bytomiu + 1-egz. PB, ZMSM