

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BYTOMIU

Tabela regulacji temperatur wody sieciowej dla systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. w Bytomiu zasilanego z FORTUM Silesia S.A. dla strefy klimatycznej III tj. $t_z = -20[^\circ\text{C}]$, $t_i = 20[^\circ\text{C}]$						
tax	WARIANT 1		WARIANT 2		WARIANT 3	
	słonecznie		zachmurzenie zmienne		pochmurno	
	txz	tpx	txz	tpx	txz	tpx
($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)
-20	120	70	122	70	125	72
-19	119	69	121	69	124	71
-18	118	69	120	69	123	70
-17	117	68	119	68	122	69
-16	116	68	118	68	121	69
-15	115	68	117	68	120	69
-14	114	68	116	68	119	69
-13	113	67	115	67	118	68
-12	112	67	114	68	117	68
-11	111	66	113	67	116	67
-10	109	65	111	66	114	67
-9	108	65	110	66	113	67
-8	106	64	108	65	111	66
-7	104	63	106	64	109	65
-6	102	62	104	63	107	64
-5	100	61	102	62	105	63
-4	98	60	100	61	103	62
-3	96	59	98	60	101	61
-2	94	58	96	59	99	60
-1	92	57	94	58	97	59
0	90	56	91	57	95	58
1	88	55	89	56	93	57
2	86	54	87	55	91	56
3	83	53	85	54	88	56
4	79	51	82	52	84	54
5	76	50	78	51	80	53
6	73	49	75	50	77	51
7	70	47	72	48	75	50
8	69	46	71	47	74	49
9	68	46	70	47	73	49
10	67	45	69	46	72	48
11	67	46	69	47	72	49
12	66	46	68	48	71	49