IWC ROMANOWSKIEGO 8
Listwa zaciskowa
Urządzenie D

IWC ROMANOWSKIEGO 8
Listwa zaciskowa
Puszka przyłączeniowa
Przeźroczyste przykrycie

RURA PREIZOLOWANA
Wyprowadzenie z end—cap
Pętla pomiarowa wykonanie IP65
Masa przykręcona do płaskownika



LiYY 4x0,5mm² – 2x1,0m

YDY 4x1,5mm² – 2x2,0m

GÓRNA PARA PRZEWODÓW (323,9/500)





DOLNA PARA PRZEWODÓW (323,9/500)





GÓRNA PARA PRZEWODÓW—ODEJŚCIE (323,9/500//60,3/125)



UWAGA: Wymiary między punktami charakterystycznymi [m]

UWAGA: Długość pętli podana bez dodatkowych kabli

UWAGA: ODEJŚCIE Z GÓRNEJ PARY PRZEWODÓW – T1

Schemat instalacji w przekroju, widok od strony źródła ciepła

Istniejący ciepłociąg
2 pary przewodów



Projektowany ciepłociąg
1 para przewodów



L.P.	Pętla pomiarowa
1	Długość pętli Z1 65,0m 0,78Ω
2	Długość pętli P1 66,0m 0,79Ω
3	Rezystancja odbiorowa Z1 Ro=769,2 MΩ
4	Rezystancja odbiorowa P1 Ro=757,6 MΩ
5	Rezystancja gwarancyjna Z1 Rg=15,4 MΩ
6	Rezystancja gwarancyjna P1 Rg=15,2 MΩ
7	Rezystancja minimalna Z1 Rmin=0,31 MΩ
8	Rezystancja minimalna P1 Rmin=0,30 MΩ

L.P.	Symbol	Nazwa
10	═══	Drut miedziany ocynowany (biały) [B]
9	– – – –	Drut miedziany (czrwony) [C]
8	L=3,0m	Przewód
7		Złączka elektryczna w koszulce
6	⏚	Masa [M]
5	Z	Zasilanie
4	P	Powrót
3	D	Urządzenie nadzorujące
2	W	Węzeł przyłączeniowy—punkt kontrolny
1	Ⓢ	Słupek

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor:	Projekt nr:	Data:
Projektował:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122	13/2020	11.2020

Budowa przyłącza osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Romanowskiego 8 w ramach zadania: Z6A.15, Z6B.15 "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu"

SNRP

Skala:	Stadium:	ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY	Rysunek nr:
1 : 500	PW	" PRO - SAN " S.C. ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom tel/fax : 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52	5