



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
gazownia.bytom@psgaz.pl

Zespół Projektowo-Realizacyjny

„PRO-SAN” s.c.
W. Foltman, K. Sobota-Foltman
Ul. Gliwicka 20
41-902 Bytom

Wasz znak: PS/KF/157/2020
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.391.
[3707-160083005].20

Bytom, 30.11.2020.

dot.: Naniesienia uzbrojenia terenu wywiadu branżowego - dla aktualizacji mapy w zakresie uzbrojenia dla potrzeb projektu budowlanego „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczoną mapę naniesiona została niskoprężna sieć gazowa w postaci gazociągu Dz110/PE oraz przyłączy gazowych Dz63 PE (zaznaczoną czerwoną linią) zlokalizowaną w zakresie opracowania. Na planie wykazano także nieczynne stalowe gazociągi (przerywana niebieska linia z krzyżykami) występujące w obszarze opracowania dostarczonego planu.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w czynnych gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 3
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. O nadzór należy wystąpić na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac w terenie.

Prosimy o przesłanie projektu budowy przyłącza ciepłowniczego w celu uzgodnienia ewentualnych skrzyżowań i zbliżeń z naszą siecią.

-verte-

ul. Romanowskiego

Wzrost ciśnienia gazy w czasie trwania próby

Bytów, dn. 30.11.20 podpis Łuska



