

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. Przewód LiYCY 2x1 (temperatura zewnętrzna)	- 10,0 mb
2. Przewód LiYCY 2x1 (temperatura zasilanie, powrót c.o.)	- 20,0 mb
3. Przewód LiYCY 3x1 (przetwornik ciśnienia – W.P.)	- 20,0 mb
4. Przewód LiYCY 3x1 (przetwornik ciśnienia – N.P.)	- 20,0 mb
5. Przewód LiYCY 2x1 (wodomierz uzupełniania zładu)	- 10,0 mb
6. Przewód LiYCY 3x1 (siłownik zaworu c.o.)	- 10,0 mb
7. Przewód LiYCY 3x1 (elektrozawór)	- 10,0 mb
8. Przewód LiYCY 2x1 (czujnik krańcowy)	- 10,0 mb
9. Przewód LiYCY 4x1 (licznik ciepła)	- 10,0 mb
10. Przewód LiYCY 6x1 (sterowanie pompą)	- 10,0 mb
11. Przewód LiYY 5x1,5 (zasilanie pompy)	- 10,0 mb
12. Przewód LiYY 2x1 (zasilanie M-BUS licznika)	- 10,0 mb
13. Szafa AKPiA 800x600x250 IP 55	- 1 szt.
14. Sterownik cyfrowy swobodnie programowalny z wyświetlaczem	- 1 szt.
15. Moduł komunikacji ethernet	- 1 szt.
16. Zasilacz 230V AC/24VDC z filtrem, jednofazowy, 48W	- 1 szt.
17. Transformator sterowniczy ochronny 230/24V PSS 160 VA	- 1 szt.
