



**ACE Instal Sp. z o.o.**

ul. Modelarska 31  
40-142 Katowice  
tel./fax: 32 209 53 67  
e-mail: biuro@aceinstal.pl  
www.aceinstal.pl



**INWESTOR**

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu  
ul. Wrocławska 122  
41-902 Bytom  
tel.: 32 388 73 00  
e-mail: sekretariat@pec.bytom.pl  
www.pec.bytom.pl



**TEMAT ZADANIA - Z6A.19**

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Dalekiej w Bytomiu

**TEMAT RYSUNKU**

Montaż armatury preizolowanej

7	Elementy odpowietrzenia (kolana 90° + korek na tańcuszku)	2 kpl.
6	Właz żeliwny B125 Ø800	1 szt.
5	Płyta pokrywowa Ø1200/Ø800 h=120 mm	1 szt.
4	Krąg betonowy Ø1200 h=250 mm	1 szt.
3	Błoczki z betonu zbrojonego B15 (24x12x30 cm)	
2	Płyta zbrojona typu "Jomb"	2 szt.
1	Preizolowana armatura + kapturki ochronne	2 kpl.
NR	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>ILOŚĆ</b>

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarosław Sakławski <small>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10</small>	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Perduta	
Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody PEC Sp. z o.o. Bytom jest zabronione.		Data: 01.2021
		Skala: -
		Nr rysunku: C-07