

POZIOM PORÓWNAWCZY: 290.00 m n.p.m.

	A	Z1	Z2		Z3	Z4	P
RZĘDNA TERENU ISTN.	300.10	300.10	299.84		299.84	299.84	299.84
RZĘDNA OSI PRZEWODU	299.33	299.25	299.01	299.22	299.25	299.26	299.26
NAZIOM	0.69	0.77	0.75	0.56	0.53	0.52	0.52
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	0.77	0.85	0.83	0.62	0.59	0.58	0.58
SPADKI, DŁUGOŚCI	10‰ 32.2m			3‰ 15.5m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	2x DN80/D160 L=32.2m			2x DN32/D110 L=15.5m			
ODLEGŁOŚCI	0.0	7.6	32.2		41.7	45.7	47.7
(odcinki)	7.6	24.7		9.5	4.0	2.0	
HEKTOMETRY	A	Z1	Z2		Z3	Z4	P

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

0

ACE Instal Sp. z .o.o.
ul. Modelarska 31
40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl
www.aceinstal.pl

INWESTOR
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
ul. Wrocławska 122
41-902 Bytom
tel.:32 388 73 00
e-mail: sekretariat@pec.bytom.pl
www.pec.bytom.pl

TEMAT ZADANIA - Z6A.19
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Dalekiej w Bytomiu

TEMAT RYSUNKU
Profil podłużny przyłącza ciepłowniczego

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarosław Sakławski uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Perduta	

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody PEC Sp. z o.o. Bytom jest zabronione.

Data: 02.2021
Skala: 1:500/100
Nr rysunku: C-02