



Uwaga:

1. Podsypka, obsypka i zasyпка wstępna - piasek (max. wielkość ziaren $\leq 4\text{mm}$).
2. Wymiary podano w cm.
3. Montaż rur w wykopie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

ACE Instal Sp. z o.o.

ul. Modelarska 31
40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl
www.aceinstal.pl



ACE Instal
www.aceinstal.pl

INWESTOR

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu
ul. Wrocławska 122
41-902 Bytom
tel.: 32 388 73 00
e-mail: sekretariat@pec.bytom.pl
www.pec.bytom.pl



TEMAT ZADANIA - Z6A.19

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Dalekiej w Bytomiu

TEMAT RYSUNKU

Schemat wykopu otwartego

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarosław Sakławski	
	<small>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10</small>	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Perduta	
Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody PEC Sp. z o.o. Bytom jest zabronione.		Data: 02.2021
		Skala: -
		Nr rysunku: C-11