

PS/1831/362/2021/3

Katowice, 12 lutego 2021 r.

**ACE Instal Sp. z o.o.**  
**ul. Modelarska 31**  
**42-142 Katowice**

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: BPP/U-388\_2/95/MG/21 z dnia 22.01.2021 r., dotyczące realizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Dalekiej 19”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przesyła w załączeniu plan sytuacyjny, sporządzony na arkuszu kopii mapy do celów projektowych terenu w rejonie jak wyżej z wkreślonym orientacyjnie (kolorem niebieskim) przebiegiem trasy nieczynnego, trwale wyłączonego z eksploatacji rurociągu DN 400 mm. Dla rurociągów nieczynnych nie ustanawiamy stref technicznych, jak również nie jest wymagane wykonanie zabezpieczeń. Uzgadniamy budowę przyłącza ciepłowniczego w przedmiotowym obszarze zgodnie z przedłożonym ww. planem sytuacyjnym. Na etapie realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego, w przypadku wystąpienia kolizji przyłącza z ww. nieczynnym rurociągiem, Spółka wyrazi zgodę na demontaż kolidującego odcinka rurociągu w zakresie niezbędnym dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego - po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia pozostałych po wycięciu rurociągu końcówek. Na etapie budowy przyłącza, w przypadkach prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu trasy nieczynnego rurociągu należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Spółkę o terminie rozpoczęcia prac. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OES Czarny Las
3. PS a/a

Kierownik  
Wydziału Eksploatacji Sieci

*Andrzej Skrzypczak*

ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, skr. poczt. 250, tel. +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl www.gpw.katowice.pl  
KRS 0000247533 Sąd Rejonowy w Katowicach, NIP: 634-012-87-88, Regon: 271506695, Wysokość kapitału zakładowego - 425 875 100,00 zł wpłacono w całości.

Osoba do kontaktu: Sylwia Żmija tel. 32 60 38 767, e-mail: s.zmija@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1

Dyrektor  
Pionu Produkcji

*Piotr Huzarewicz*

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1 : 500

godło mapy zasadniczej: 6 132 28 18 4.1

WYKONANA PRZEZ FIRMĘ: GEOPROART Geodazja i Kartografia

ul. Zdobychowska AGK 66-40 655 2020

miasto: Bytom

obrob: 0004 Miechowice, arkusz mapy 6

jednostka ewid.: 246201\_1, M. Bytom

obiekt: Bytom, ulica Daleka, działka: 4022/22

Nazwa ulic w sąsiedztwie: prostokątne płaskie 2000/6

wysokość Kronstadt 86

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Nie wykluza się latwionia w terenie uszeregowania,

które nie zostało odnotowane w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej,

Na terenie objętym opracowaniem, obciążeni nie badano, gdyż inwestycja

nie wpłynęła na sposób ich zagospodarowania

Przedmiotem planowanej inwestycji nie są budowle sytuowane

w odległości mniejszej niż 3.0 lub równej od granicy nieruchomości

Legenda:

— ścieżka wodociągowa

— ścieżka kanalizacyjna

— ścieżka elektroenergetyczna

— ścieżka telekomunikacyjna

— ścieżka ciepłownicza

— granica działki

— granica użytku gruntowego

— granica działki

Mapa aktualna w zakresie opracowania na dzień: 02.11.2020

Wykonawca prac geodezyjnych: Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień


GEOPROART Geodazja i Kartografia z wyodrębnionych licencji prac

Dariusz Tarnawski mgr inż. Andrzej Gumulka

40-111 Katowice Nr uprawnień 13322

ul. Jabłonowa 42/5 (podpisano elektronicznie)

X=5581350.00  
Y=6560350.00



X=5581250.00  
Y=6560350.00

**ACE Instal**  
ACE Instal Sp. z o.o.  
ul. Moderska 31  
40-142 Katowice  
tel./fax: 32 209 53 67  
e-mail: biuro@aceinstal.pl  
www.aceinstal.pl

**INWESTOR**  
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu  
ul. Wrocławska 122  
41-902 Bytom  
tel.: 32 388 73 00  
e-mail: sekretariat@pec.bytom.pl  
www.pec.bytom.pl

**TEMAT ZADANIA - ZAS. 19**  
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Dalekiej 19

**TEMAT RYSUNKU**  
Plan sytuacyjny

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektował	mgr inż. Jarosław Sakowski	
Opracował	mgr inż. Wojciech Perda	
Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Ryzykując oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie i wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody PEC Sp. z o.o. Bytom jest zabronione.		
Dziś: 01.12.2021		
Strona: 1/300		
Nr rysunku: C-01		

Kierownik  
Wydziału eksploatacji Sieci  
Andrzej Skrzypczyński

**OZNACZENIA:**  
2x DN32/DN110PE  
Srednica przyłącza  
Połączenie z istniejącą siecią ciepłowniczą  
Zalomy trasy  
Zakończenie przyłącza  
zawory odcinające