

09.02. 71/130/2021

I. B. **Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM**

Ldz/ 161 / DAW/02/21

KANCELARIA
PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Bytom 02.02.2021.

09. 02. 2021

GT Profil s.c.

ul. Mickiewicza 10D/15

43-170 Łaziska Górne

L. dz. 614

Rn 256/2021

RM)

71 + MW + GP + BT



dot. Pisma z dn.01.02.2021 dotyczącego zapotrzebowania mocy dla Wrocławskiej 6,6a w Bytomiu jak i pytań dotyczących organizacji pracy wymiennika.

Informuję, że we wniosku złożonym w PEC Bytom zapotrzebowanie mocy dotyczy 0,1MW i tego zapotrzebowania nie zmieniamy. Powierzchnia ujawniona w tym wniosku to 1550m². Suplement do realizowanego projektu mówi o powierzchni użytkowej 1456,45m² i taką należy rozpatrywać. W mailu skierowanym do Pani I.Badura z PEC z dn. 19.11.2020 oznaczyliśmy ostatecznie parametry ciepła na niskotemperaturowe i prosimy o przyjęcie do Waszych obliczeń 50/40st.C. Podnosimy kolejny raz, że sterowanie pracą węzła ciepłego ma reagować na zmieniający się opór instalacji wewnętrznej CO budynku, co będzie weryfikowane w trakcie współpracy instalacji CO z węzłem cieplnym budynku. Do obliczeń prosimy o przyjęcie parametru 80W/m² pow.użytkowej co daje 0,11MW i jest w zgodzie ze złożonym przez nas wnioskiem (+/-). Miejsce tablicy licznikowej energii elektrycznej prosimy zaplanować przed wejściem do wymiennika. Załączamy rzut piwnic z oznaczonym miejscem do wpięcia dla wody i kanalizacji. Rurarz z rzupia prosimy poprowadzić pod stropem piwnicy i wpiąć się do kanalizacji w sposób szczelny- zamknięty.

Rozdzielnik:

1x PEC Bytom

1x a/a


Centrala Obrotu Towarami Masowymi
DAW-BYTOM


Z - CA TOWAROWA


Tomasz Pronobis

Adres: 41-902 Bytom ul. Wrocławska 8
Tel.: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43
Tel / fax: (+48) 32 281 59 21
www: daw.bytom.pl; wroclawska94.pl
e-mail: daw@daw.bytom.pl

NIP: 626-033-65-33
REGON: 270660425
Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Bytomiu



 a.s.studio Adam Szwarc ul. Ligęzy 12/7, 41-902 Bytom tel. 509828409	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE	rys. nr 12
	Lokalizacja:	ul. Wroclawska 6 i 6a, 41-902 Bytom	
	Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA	
	Projektant:	mgr inż. arch. Adam Szwarc uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr ewid. 5410/1 mgr inż. Tomasz Górecki uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. SLX/5582/PWBKb/15	
Branża:		ogólnobudowlana	skala: 1:100
		data opracowania: grudzień 2020 r.	