




Szczegół ułożenia i zabezpieczenia kabla
w rejonie przejścia przez ścianę



- UWAGI:
- 1) wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurami kanalizacji teletechnicznej do budynku wymaga wykonania trzech otworów w przegrodzie budowlanej;
 - 2) do wykonania otworów należy użyć wiertnicy do betonu;
 - 3) Nie dopuszcza się wykuwania otworów przy użyciu narzędzi udarowych.

6.131.29.01.2.3

6.131.29.01.4.1

<div>Wykonawca:</div> <div> GT PROFIL S.C. ul. Mickiewicza 10D/15 43-170 Łaziska Górne NIP 635-184-92-38</div>		<div>Inwestor:</div> <div> Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom</div>		<div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div>mgr inż. Tomasz Szczerba</div>		<div>PODPIS</div>		<div>NR UPRAWNIEN.</div> <div>SLK/3914/PWOS/12</div>					
				<div>OPRACOWAŁ:</div> <div>mgr inż. Dawid Fityka</div>		<div>PODPIS</div>							
				<div>OPRACOWAŁ:</div>		<div>PODPIS</div>							
				<div>SPRAWDZIŁ:</div> <div>mgr inż. Grzegorz Truchlewski</div>		<div>PODPIS</div>		<div>NR UPRAWNIEN.</div> <div>SLK/4253/PWOS/12</div>					
TYTUŁ ZADANIA													
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 6, 6A W BYTOMIU													
<div>ADRES OBIEKTU</div> <div>Bytom ul. Wrocławska 6 i 6a dz. nr 181/13, 300/13, 322/20, 289/21, 18</div>				<div>TYTUŁ ZADANIA</div> <div>SCHEMAT SYSTEMU MONITORINGU</div>									
<div>BRANŻA</div> <div>SANITARNA</div>		<div>REWIZJA</div> <div>03</div>		<div>DATA</div> <div>04.2021r.</div>		<div>FAZA</div> <div>PW</div>		<div>ARKUSZ</div> <div>A3</div>		<div>SKALA</div> <div>1:500</div>		<div>NR. RYSUNKU</div> <div>05</div>	